

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.04183

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0015757

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «НОРТ» (ООО «ТД «НОРТ»): Адрес: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 57. ОГРН: 1081832005012. Тел./факс: +7(3412)941-941, E-mail: nortnpo@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно производственное объединение НОРТ» (ООО «НПО «НОРТ»): Адрес: 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 298, оф.117. ОГРН: 1021801158830. Тел./факс: +7(3412)941-900, 941-901. Адрес производства: 426028, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул.Пойма, д. 57.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Биопирен (антипирен-антисептик) «Пирилакс®» для древесины и материалов на ее основе выпускаемый в модификациях «Пирилакс» Терма («Pirilax®-Terma»), «Пирилакс» («Pirilax®-Classic»), «Пирилакс»-Люкс («Pirilax®-Lux»), по ТУ 2499-027-24505934-05. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 24 9990

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). См. приложение №1 (бланк № 0013193).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 4397С/ТР от 02.12.2016 г. ОС "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г. Акт о результатах анализа продукции производства № 3620-АП от 28.10.2016 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", ТРПБ.RU.ПБ25 от 31.07.2015 г. Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ООО "ТД "Рубеж"

Официальный представитель НПО "НОРТ"
Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 41, литер А
Тел. (812) 244-17-62
www.nort-spb.ru

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.12.2016 по 01.12.2021



Эксперт (эксперт)

Э.М. Зуев

инициалы, фамилия

Д.А. Капранов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ25.В.04183

(обязательная сертификация)

№ 0018193

Биопирен (антипирен-антисептик) «Пирилакс®» для древесины и материалов на ее основе выпускаемый в модификациях «Пирилакс» Терма («Pirilax®-Terma»), «Пирилакс» («Pirilax®-Classic»), «Пирилакс»-Люкс («Pirilax®-Lux»), выпускаемый по ТУ 2499-027-24505934-05 обеспечивает:

I (первую) группу огнезащитной эффективности при нанесении на поверхность с общим расходом не менее 280 г/м², устойчив к старению (по ГОСТ Р 53292-2009);

II (вторую) группу огнезащитной эффективности при нанесении на поверхность с общим расходом не менее 180 г/м², устойчив к старению (по ГОСТ Р 53292-2009).

Изделия из древесины, обработанные биопиреном (антипирен-антисептик) «Пирилакс®», выпускаемом в модификациях «Пирилакс» Терма («Pirilax®-Terma»), «Пирилакс» («Pirilax®-Classic»), «Пирилакс»-Люкс («Pirilax®-Lux») с расходом не менее 400 г/м² имеют следующие показатели пожарной опасности:

- группа горючести Г1 (слабогорючие по ГОСТ 30244-94);
- группа воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемые по ГОСТ 30402-96);
- группа дымообразующей способности Д2 (с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89);
- группа токсичности продуктов горения Т2 (умеренноопасные по ГОСТ 12.1.044-89);
- группа распространения пламени РП1 (не распространяющие по ГОСТ Р 51032-97).

Класс пожарной опасности КМ 1.

Изделия из древесины, обработанные биопиреном (антипирен-антисептик) «Пирилакс®», выпускаемом в модификациях «Пирилакс» Терма («Pirilax®-Terma»), «Пирилакс» («Pirilax®-Classic»), «Пирилакс»-Люкс («Pirilax®-Lux») с расходом не менее 400 г/м² (при обработке со всех сторон) относятся к группе трудногорючих по ГОСТ 12.1.044-89.

ООО "ТД "Рубеж"

Официальный представитель НПО "НОРТ"

Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 41, литер А

Тел. (812) 244-17-62

www.nort-spb.ru



И.А. Антасьев, заместитель руководителя
органа по сертификации
Эксперт (эксперты)

Э.М. Зуев

Инициалы, фамилия
Д.А. Капранов

Инициалы, фамилия